

車いす用昇降機「UD-800」「UD-800L」の型式適合認定について

株式会社いうら

弊社が製造・販売しております車いす用昇降機「UD-800」「UD-800L」につきまして、一部の部材が建築基準法に基づく型式適合認定の必要要件である大臣認定を受けた仕様と異なる鋼材で製造され、UD-800Lにつきましては強度不足が生じていることが発覚し、国土交通省に報告いたしました。

現在当該商品は型式適合認定品としての扱いができない状況です。

このため、お客様に、多大のご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

本件につきましては、国土交通省並びに関係行政庁の指示に従い、早急に必要な処置を講じてまいります。

また、再発防止に向けて本件発生の原因調査と是正処置を行い、信頼回復に努めて参ります。

なお、本件につきましてのお問い合わせは、弊社商品部(089-964-7770)までお願いいたします。